

## ملحق (م ١-٣-١): معايير شدة الإضاءة في الأماكن المختلفة بالمستشفيات

شدة الإضاءة (لاكس)		المكان
الرأسية	الأفقية	
مباني الرعاية الصحية:		
١٠٠	٥٠٠	منطقة استقبال الحوادث
١٠٠	٥٠٠	التخدير
التشريح و المشرحة:		
١٠٠	٥٠٠	غرفة التشريح (عام)
٥٠٠	٣٠٠٠ - ١٠٠٠٠	طاولة التشريح (عام)
٥٠	٣٠٠	المشرحة
١٠٠	٥٠٠	معمل وظائف القلب
تجهيزات التعقيم المركزي:		
١٠٠	٥٠٠	الفحص (عام )
٣٠٠	١٠٠٠	مكان الفحص
٥٠	٣٠٠	مكان العمل (عام)
٥٠	٣٠٠	عملية التخزين
الطرقات		
٣٠	١٠٠	مناطق التمريض، نهاراً
٣٠	٥٠	مناطق التمريض، ليلاً
٣٠	٥٠٠	مناطق العمليات والاستشفاء والمعامل
مناطق الرعاية الحرجة :		
٣٠	٥٠	عام
١٠٠	٥٠٠	الفحص
متطلبات خاصة		الإنارة لغرض الجراحات
	١٠٠٠	غسيل الأيدي
١٠٠	٥٠٠	حجرة منظار المثانة
أماكن علاج الأسنان :		
٥٠	٣٠٠	عام
١٠٠	٥٠٠	جهاز الفحص
٥٠٠	٣٠٠٠ - ١٠٠٠٠	جهاز تجويف الفم

## تابع معايير شدة الإضاءة فى الأماكن المختلفة بالمستشفيات

شدة الإضاءة (لاكس)		المكان
الرأسية	الأفقية	
حجرة النقااهه :		
٣٠	١٠٠	عام
٣٠٠	١٠٠٠	وحدة الغسيل الكلوى
٣٠	٥٠	المساعد
٣٠	٣٠	رسم القلب وحجرة العينات (عام) :
١٠٠	٥٠٠	عيادة الطوارئ الخارجية (عام) :
١٠٠	٥٠٠	حجرة المنظار (عام) :
٣٠	٣٠٠	منظار المرىء
٣٠	٣٠٠	الفحص المهبلى
٥٠٠	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠	جراحة العيون
قسم الكسور :		
١٠٠	٥٠٠	عام
٣٠٠	١٠٠٠	منطقه علاج الكسور
٥٠	٣٠٠	منطقة العلاج بالاستنشاق
المعامل:		
١٠٠	٥٠٠	معمل جمع العينات
غرف البياضات :		
٣٠	٣٠٠	تنظيف البياضات المتسخة
٣٠	٣٠٠	غرفة البياضات النظيفة المركزية
٥٠	٣٠٠	غرفة الحياكة (عام )
٣٠	٥٠	غرفة حفظ الملابس
٣٠	٥٠	الردهة
٣٠	٥٠	غرف دواليب الملابس
٣٠٠	١٠٠٠	حجرة العروض الطبية
١٠٠	٥٠٠	السجلات الطبية

## تابع معايير شدة الإضاءة فى الأماكن المختلفة بالمستشفيات

شدة الإضاءة (لاكس)		المكان
الرأسية	الأفقية	
قسم التمريض :		
٣٠	٥٠	عام
١٠٠	٥٠٠	الملاحظة والعلاج
محطات التمريض:		
٥٠	٣٠٠	عام
١٠٠	٥٠٠	منصة الاستعلام
٣٠	٥٠	الطرقات، نهارا
٣٠	٣٠	الطرقات، ليلا
١٠٠	٥٠٠	غرف الأدوية
جناح التوليد وغرف المعامل :		
٣٠	١٠٠	عام
١٠٠	٥٠٠	الغرف الداخلية
٣٠٠	١٠٠٠	كشك الولادة
	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠	استقبال حالات الولادة (عام)
٣٠٠	١٠٠٠	منطقة غسيل وتعقيم الأيدي (عام)
٥٠٠	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠	طاولة الولادة
٥٠٠	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠	الإفاقة
١٠٠	٥٠٠	منطقة بعد الولادة
أقسام العلاج النفسي :		
٥٠	٣٠٠	مناطق العلاج ( عام )
١٠٠	٥٠٠	طاوولات ومنصات العلاج
غرف المرضى :		
٣٠	٥٠	عام
٣٠	٣٠	الملاحظة
١٠٠	٥٠٠	الفحص الدقيق
٥٠	٣٠٠	القراءة
٣٠	٣٠٠	دورات المياه

## تابع معايير شدة الإضاءة فى الأماكن المختلفة بالمستشفيات

شدة الإضاءة (لاكس)		المكان
الرأسية	الأفقية	
قسم العلاج الطبيعي:		
٥٠	٣٠٠	الجمنازيوم
٥٠	٣٠٠	غرف العلاج بالمياه
٥٠	٣٠٠	أكشاك العلاج
الإفافة من التخدير:		
١٠٠	٥٠٠	عام
٥٠٠	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠	داخلي
١٠٠	٥٠٠	معمل وظائف الرئتين
جناح العلاج الإشعاعي :		
٣٠	٣٠	عام
٣٠	٣٠	التصوير بالأشعة
٣٠	٥٠	قسم العلاج الإشعاعي
مكان للعلاج بالتعرض لأشعة الشمس		
٣٠	١٠٠	عام
٥٠	٣٠٠	مكان مخصص للقراءة
٣٠	١٠٠	السلام
العمليات :		
٥٠٠	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠	غرف العمليات (عام)
٥٠٠	١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠	منضدة العمليات
٣٠٠	١٠٠٠	غرفة تنظيف الأيدي والتعقيم
٥٠	٣٠٠	غرفة الأدوات المعقمة
١٠٠	٥٠٠	غرفة تنظيف الأدوات
٣٠	١٠٠	غرفة تخزين المخدر
٣٠	١٠٠	غرفة التعقيم الفرعى
١٠٠	٥٠٠	حجرة التجهيز للجراحة
١٠٠	٥٠٠	منطقة انتظارالمريض لإجراء الجراحة
٣٠	١٠٠	دورات المياه

تابع معايير شدة الإضاءة فى الأماكن المختلفة بالمستشفيات

شدة الإضاءة (لاكس)		المكان
الرأسية	الأفقية	
١٠٠	٣٠٠	غرفة الخدمات
مناطق الإنتظار :		
٣٠	١٠٠	عام
٥٠	٣٠٠	مكان للقراءة (موضعية )